



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0104-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнезахисний «Аммокот MS-90»
для вогнезахисту металевих несучих будівельних конструкцій

20.30.22

(код об'єкту/УКТЗЕД/ДКПП)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-13:2007 «Захист від пожежі. Балки. Метод випробувань на вогнестійкість»,
щодо класу вогнестійкості металевих несучих будівельних конструкцій від R30 до R45 в
залежності від товщини вогнезахисного покриття згідно з додатком

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 467-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 19.04.2021 до 18.04.2024 за
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокот» зі змінами №№ 1, 2, 3,4,5.
Витрата вогнезахисного матеріалу при нанесенні не менше ніж 1,61 кг/м² на 1 мм покриття в
сухому стані (без урахування технологічних витрат). Грунтувальне покриття ГФ-021
згідно з ГОСТ 25129-82 «Грунтувка ГФ-021. Технические условия» середньою товщиною
сухого шару 0,08 мм.

Здійснюється інспекційний контроль за виробництвом сертифікованої продукції протягом
терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань від 14.04.2017 № 4/СПК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365).
Звіт з перевірки внутрішнього контролю виробництва від 14.04.2021 № 087/21 ОС «ЦСМВ».
Рішення № 087-2/21 від 16.04.2021 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. / Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0104-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Класи вогнестійкості сталевих балок з вогнезахисним покривом
«Засіб вогнезахисний «Атмокот MS-90» (для трибічного захисту)

Зведена товщина, δ, мм	Коефіцієнт перерізу, Am/V, м ³	Товщина покриву, мм	Клас вогнестійкості, R
≥ 3,65	274	0,425	R30
≥ 3,65	274	1,28	R45

Грунтувальне покриття «ГФ-021» ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»
середньою товщиною сухого шару 0,08 мм

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. /



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)