



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМБ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0222-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

11 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2026 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Муфти вогнезахисні «Аммокот FC-180» для вогнезахисту проходок
трубопроводів із горючих полімерних матеріалів з зовнішніми діаметрами
від 20 мм до 110 мм крізь огорожувальні будівельні конструкції.
Клас вогнестійкості EI 180

25.11.2

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» пп. 9.1, 10.8;

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з

пластикових труб» п. 5.2.10;

ДСТУ Б В.1.1-4-98* «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги», щодо межі вогнестійкості;

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість»;

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокот» зі змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 11.10.2022 до 10.10.2026 за

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокот» зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з

вогнезахисту «Муфти вогнезахисні Аммокот FC-180».

Здійнюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії

сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № 13/СПР-17 від 26.09.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365
дійсний до 10.04.2024).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018

№ UA.MQ.048-416-22, що виданий ОС ЦСМБ.

Рішення № 263/22 від 10.10.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМБ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)