



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМБ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0221-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

11 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2026 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K»
для вогнезахисного ущільнення проходок кабельних ліній через
огорожувальні будівельні конструкції.
Клас вогнестійкості EI 180

20.59.59

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання цивільного призначення» п. 4.50;

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, наказ про затвердження № 491 від 26.09.2018 Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 328/33299

від 29.03.2019, п.11, розд.2, глав XI та п.2, розд.9, глав V;

ДСТУ Б В.1.1-4-98* «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги», щодо межі вогнестійкості;

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на

вогнестійкість»;

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат

видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 11.10.2022 до 10.10.2026 за
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5.
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з
вогнезахисту «Збірна система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K»
(кабельна проходка)».

Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань № 3/СПК-17 від 20.09.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365
дійсний до 10.04.2024).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018

№ UA. MQ.048-416-22, що виданий ОС ЦСМБ.

Рішення № 262/22 від 10.10.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМБ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



(Handwritten signature)

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)