



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0108-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Аммокоте WS»
для дерев'яних конструкцій

20.30.22

(код(и) УКТЗЕД/ДКПП)
(UKTZED/DKPP code(s))

(полная назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.1;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» п. 8.4;

ДБН В.2.2-8-98 «Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберігання і переробці зерна» п. 3.46;

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»
I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнезахисного матеріалу з середньою витратою 310,8 г/м² (без урахування технологічних витрат)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Виробник
Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 19.04.2021 до 18.04.2024 за

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокоте» із змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Здійснюється інспекційний контроль за виробництвом сертифікованої продукції протягом
терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколи випробувань від 04.05.2016 № 8/СРМ-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365).
Звіт з перевірки внутрішнього контролю виробництва від 14.04.2021 № 088/21 ОС «ЦСМВ».
Рішення № 091/21 від 16.04.2021 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. /



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)