



10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0226-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

Срок действия с/  
Term of validity is from

03 липня 2019 р. до 17 квітня 2021 р.

**Сертифікат**

**видано**

Сертифікат видан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

**Продукція**

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина (фарба з реактивною властивістю)  
«Засіб вогнезахисний «Аммокот MF-180»  
для вогнезахисту кабелів та кабельних ліній

20.30.22

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Державних будівельних норм і стандартів України:**

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України» п. 14.2.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2, *ізольовані проводи та кабелі, які прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 0,90 кг/м<sup>2</sup> з середньою товщиною сухого шару 0,49 мм - не поширюють полум'я*

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Відповідає**

**вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

**Місце**

**виробництва**

Место производства/  
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1

**Сертифікат**  
**видано органом**  
**сертифікації**

Сертифікат видан органом  
сертифікації/  
Certificate is issued by the  
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

**Додаткова**  
**інформація**

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Продукція, що виробляється серійно з 03.07.2019 до 17.04.2021 за  
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «АММОКОТЕ» зі змінами №№ 1, 2, 3.  
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу відповідно до Регламенту робіт з вогнезахисту  
кабелів і кабельних ліній «Засіб вогнезахисний «Аммокот MF-180».  
Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії  
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

**На підставі**

На основании/  
On the grounds of

Протокол випробувань від 25.06.2019 № 57/2-2019 випробувального центру НДЦ «Пожежна  
безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС України (атестат акредитації №2Н278 дійсний до 15.01.2022).  
Звіт № 094/18 від 10.04.2018 з перевірки внутрішнього контролю виробництва продукції.  
Рішення № 159/19 від 02.07.2019 про видачу сертифіката відповідності

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



М.П. / Stamp

**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)