1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № UA.1O175.CC.0054-24
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 17 квітня 2024 р. до 16 квітня 2028 р.
Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція Вогнезахисний матеріал (штукатурка) «Засіб вогнезахисний «Ammokote GP-240» для вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій — 20.30.22 (код(и) УКТЗЕД)/ДКПП (UKTZED/DKPP code(s))
Продукция/Production
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам *Державних будівельних норм і стандартів України:*
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3 щодо класу вогнестійкості до R 240 і групи поширення вогню М0 сталевих будівельних конструкцій з покривом вогнезахисним матеріалом (штукатуркою) «Засіб вогнезахисний «Ammokote GP-240»
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591
Производитель/
Producer

Місце виробництва 08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1
Место производства/
Place of production

Сертифікат видано органом сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Атестат про акредитацію НААУ № 1O175,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

Додаткова інформація *Продукція, що виробляється серійно.*
Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.
Дополнительная информация/Additional information

На підставі Протоколи випробувань від 16.03.2016 № 1/СРМ-16, від 18.03.2016 № 2/СПР-16, від 12.04.2016 №3/СПР-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029 р). Рішення ОС «ЦСМВ» № 089/24 від 16.04.2024 про надання сертифікації.
На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації — **В.І. Приймаченко**
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Україна * Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ» Ідентифікаційний код 36038552

ЗРАЗОК ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under № **UA.1O175.CC.0054-24**

Термін дії з
Срок действия с/
Term of validity is from **17 квітня 2024 р. до 16 квітня 2028 р**

Класи вогнестійкості і група поширення вогню сталевих колон з вогнезахисним покривом «Засіб вогнезахисний «Ammokote GP-240»

Зведена товщина, *δ, мм,*	Коефіцієнт перерізу, *Am/V, м⁻¹*	Товщина покриву, *мм*	Клас вогнестійкості, *R* *Група поширення вогню, М*
≥ 3,4	294	29,6	R120 / M0
≥ 3,4	294	36,5	R150 / M0
≥ 3,4	294	43,4	R180 / M0
≥ 7,0	143	27,5	R120 / M0
≥ 7,0	143	34,9	R150 / M0
≥ 7,0	143	42,2	R180 / M0

Ґрунтувальне покриття «ГФ-021» середньою товщиною сухого шару 0,05 мм

Класи вогнестійкості і група поширення вогню сталевих балок з вогнезахисним покривом «Засіб вогнезахисний «Ammokote GP-240»

Зведена товщина, *δ, мм,*	Коефіцієнт перерізу, *Am/V, м⁻¹*	Товщина покриву, *мм*	Клас вогнестійкості, *R* *Група поширення вогню, М*
≥ 3,9	256	10,58	R45 / M0
≥ 3,9	256	14,87	R60 / M0
≥ 3,9	256	22,66	R90 / M0
≥ 3,9	256	29,64	R120 / M0
≥ 3,9	256	36,04	R150 / M0
≥ 3,9	256	41,97	R180 / M0
≥ 3,9	256	47,53	R210 / M0
≥ 3,9	256	52,77	R240 / M0
≥ 6,54	153	7,08	R45 / M0
≥ 6,54	153	10,58	R60 / M0
≥ 6,54	153	17,61	R90 / M0
≥ 6,54	153	24,64	R120 / M0
≥ 6,54	153	31,66	R150 / M0
≥ 6,54	153	38,68	R180 / M0
≥ 6,54	153	45,71	R210 / M0

Ґрунтувальне покриття «ГФ-021» середньою товщиною сухого шару 0,05 мм.

Характеристики показників пожежної безпеки - група М0 (негорючі матеріали)

Заст. керівника органу сертифікації
Руководитель органа сертификации
Director of the certification body

М.П./Stamp

В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ЗРАЗОК ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ