



ISO 175  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
ССМ&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0112-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/  
Term of validity is from

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Сертифікат  
видано

Сертифікат выдан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал «Засіб вогнезахисний «Атмокот СР-180»  
для улаштування кабельних проходок та для ущільнення проходів  
інженерних комунікацій крізь будівельні конструкції

20.30.22

(код (U) УКТЗЕД/ДКРП)  
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.5.8;  
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.12, 6.20, 6.30;  
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» п. 7.11.19;  
«Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», Наказ про затвердження від 26.09.2018 № 491 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 № 328/33299, п. 11, розд. 2, глав XI та п. 2, розд. 9, глав V;  
ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість»;  
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість»;  
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість»;  
щодо класу вогнестійкості EI 180 кабельних проходок та ущільнень проходів інженерних комунікацій крізь будівельні конструкції завтовшки не менше 150 мм

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає  
вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/  
Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце  
виробництва

Место производства/  
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

Сертифікат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова  
інформація

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Продукція, що виробляється серійно з 19.04.2021 до 18.04.2024 за  
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Атмокот» із змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5.  
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу відповідно до Регламенту робіт з  
вогнезахисту «Засіб вогнезахисний «Атмокот СР-180» для проходів інженерних комунікацій».  
Здійснюється інспекційний контроль за виробництвом сертифікованої продукції протягом  
терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Протокол випробувань від 15.11.2018 № 1/СКП-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365).  
Звіт з перевірки внутрішнього контролю виробництва від 14.04.2021 № 087/21 ОС «ЦСМВ».  
Рішення № 095/21 від 16.04.2021 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)