



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0106-21

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Срок дієвості з/
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Аммокот WW»
для дерев'яних конструкцій і елементів інтер'єрного спорядження
будівель і споруд

20.30.22

(код (н) УКТЗЕД/ДКПП)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 4.10, 7.3.3;
ДСТУ Б В.1.1-2-97 «Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість»;
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і
методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.1.3, 6.14, 6.16, 6.17,
щодо показників пожежної небезпеки:

- матеріал низької горючості (група Г1);
- важкозаймистий матеріал (група В1);
- матеріал з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2);
- малонебезпечний матеріал за токсичністю продуктів горіння (група Т1).

Загальна витрата вогнезахисного матеріалу при нанесенні не менше ніж 375,4 г/м² (без урахування
технологічних витрат)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце

виробництва
Место производства/
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 19.04.2021 до 18.04.2024 за
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокот» із змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Здійснюється інспекційний контроль за виробництвом сертифікованої продукції протягом
терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи випробувань від 28.09.2018 № 54/СРМ-18, № 55/СРМ-18, № 56/СРМ-18

ПП «Випробувальний центр ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н1050).

Протокол випробувань від 31.10.2018 № 239/1-2018 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС
України (атестат акредитації № 20278).

Звіт з перевірки внутрішнього контролю виробництва від 14.04.2021 № 088/21 ОС «ЦСМВ».
Рішення № 089/21 від 16.04.2021 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

На підставі

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)