1О175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Registered at the Record of certification body under №
UA.1O175.CC.0146-26

Термін дії з
Term of validity is from
28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued on
ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція
Production
Муфти вогнезахисні «Ammokote FC-180»
для вогнезахисту проходок інженерних комунікацій (трубопроводи із горючих полімерних матеріалів з зовнішніми діаметрами від 20 мм до 110 мм).
Клас вогнестійкості EI 180

25.11.2
(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code(s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Comply with the requirements
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Manufacturer
ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул.Старокиївська,10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце виробництва
Place of production
ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат видано органом сертифікації
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова інформація
Additional information
Продукція, *що виробляється серійно.*
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту «Муфти вогнезахисні «Ammokote FC-180 проходів полімерних труб».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі
On the grounds of
Протокол випробувань від 26.09.2017 № 13/СПР-17 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 165/26 від 22.09.2026 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації
Director of the certification body

М.П./Stamp

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ЗРАЗОК ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23