



10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
ССМ&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0221-22

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

11 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2026 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K»  
для вогнезахисного ущільнення проходок кабельних ліній через  
огорожувальні будівельні конструкції.  
Клас вогнестійкості EI 180

20.59.59

(код (n) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання цивільного призначення» п. 4.50;

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, наказ про затвердження № 491 від 26.09.2018 Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 328/33299 від 29.03.2019, п.11, розд.2, глав XI та п.2, розд.9, глав V;

ДСТУ Б В.1.1-4-98\* «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги, щодо межі вогнестійкості»;

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на

вогнестійкість»;

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.

03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-89-03; 457-69-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 11.10.2022 до 10.10.2026 за  
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5.  
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з  
вогнезахисту «Збірна система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K»  
(кабельна проходка)».

Здійнюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії  
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № З/СПК-17 від 20.09.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365  
дійсний до 10.04.2024).

Сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018

№ UA. MQ.048-416-22, що виданий ОС ЦСМВ.

Рішення № 262/22 від 10.10.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)