



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.166.0018575-17
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії з 22 листопада 2017 до 21 листопада 2019
Срок действия с

Продукція Системи електричних силових шин (шинопроводів) типу Canalis KT
Продукция серії: KTA 800-4000 A, KTC 1000-5000 A.
Показники пожежної безпеки відповідно до додатку

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування
Соответствует требованиям електрообладнання об'єктів цивільного призначення» пп. 4.36 м), н), р), 4.50

Виробник продукції Фірма «Schneider Electric Industries SAS» (Франція),
Изготовитель продукции 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France.
Адреса виробництва: Prodax factory, Kokut ut 10, H-3200 Gyongyos, Hungary, Угорщина

Сертифікат видано ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,
Сертификат выдан 04073, м. Київ, пр-т. Степана Бандери, 13-В (літера «А»), код ЄДРПОУ 31170127.
Доручення «Schneider Electric Industries SAS» від 19.04.2016 № W256

Додаткова інформація Добровільна сертифікація.
Дополнительная информация Продукція, що виробляється серійно з 22.11.2017 до 21.11.2019.
Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Сертификат выдан органом по сертификации юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 29.06.2017 № 2/СКП-17 ТОВ «ТЕСТ» (атестат
На основании акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).
Протоколи сертифікаційних випробувань від 31.01.2017 № 5/2-2017, № 7/2-2017 НДЦ
«Пожежна безпека» УНДІЦЗ ДСНС України (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278
дійсний до 15.01.2022).
Протокол сертифікаційних випробувань від 19.07.2017 № 43 ВЛ ТОВ «Промінвест Пластик»
(атестат акредитації від 23.06.2017 № 2Т651 дійсний до 22.06.2022).
Акт обстеження виробництва продукції від 30.10.2017 № 172/17 ОС «ЦСМВ»

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис **В.І. Приймаченко**
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи
за тел. (044) 528-84-28

№ 664982



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0018575-17

« 22 » листопада 2017

Показники пожежної безпеки
(шин) шинопроводів типу Canalis KT серії: KTA 800-4000 А, KTC 1000-5000 А

Серія шинопроводів	Показники пожежної безпеки, клас	Протокол випробувань	НД на метод випробувань
Системи електричних силових шин (шинопроводів) типу Canalis KT серії: KTA 800-4000 А, KTC 1000-5000 А	- стійкий до утворення корозійно-активних продуктів згоряння;	№ 43 від 18.06.2017, ВЛ ТОВ «Промінвест Пластик»	ДСТУ ІЕС 60754-1:2015 ДСТУ ІЕС 60754-2:2015
	- стійкий до поширення полум'я;	№ 5/2-2017 від 31.01.2017, НДЦ «Пожежна безпека» УНДІЦЗ ДСНС України	ДСТУ EN 60332-3-10:2013
	- клас помірно небезпечних;	№ 7/2-2017 від 31.01.2017, НДЦ «Пожежна безпека» УНДІЦЗ ДСНС України	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
Вогнетривка секція типу Canalis KT серії: KTA 800-4000 А, KTC 1000-5000 А, з системою конструктивного вогнезахисту АММОКОТЕ SCS-B (ТОВ «КОВЛАР ГРУП»)	- межа вогнестійкості в місцях проходу крізь будівельні конструкції – клас EI 120	№ 2/СКП-17 від 29.06.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»	ДСТУ Б В. 1.1-8:2003

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



(Signature)
підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище

№ 170001