



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0317-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

10 жовтня 2019 р. до 09 жовтня 2022 р.

Сертифікат видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K»
для вогнезахисного ущільнення походів кабельних ліній через
огорожувальні будівельні конструкції.
Клас вогнестійкості EI 180

20.59.59

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;

ДБН В.1.2-7:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.5.8;

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання цивільного призначення» п. 4.50;

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість»;
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Ammokote» зі змінами №№ 1, 2, 3

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

Місце виробництва

Место производства/

Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 10.10.2019 до 09.10.2022 за

ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокоте» зі змінами №№ 1, 2, 3.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу відповідно до Регламенту робіт з вогнезахисту

«Збірна система конструктивного вогнезахисту «Аммокоте SCS-K» (кабельна проходка).

Здійснюється інспекційний контроль протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Протокол сертифікаційних випробувань від 20.09.2017 № З/СПК-17 випробувального центру

ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 20365 дійсний до 10.04.2024).

Звіт з первинної перевірки внутрішнього контролю виробництва від 10.04.2018 № 094/18 ОС «ЦСМВ».

Звіт за результатами інспекційного контролю виробництва від 26.04.2019 № 094-ІК/19.

Рішення № 333/19 від 08.10.2019 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



(Handwritten signature)

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)