



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0149-26

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Certificate is issued on

Продукція
Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Ammokote WS» для вогнезахисту дерев'яних
конструкцій.
Показники пожежної небезпеки і стійкості до зовнішніх кліматичних впливів
згідно з додатком

20.30.22

(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code(s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23

Comply with the requirements

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Manufacturer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце
виробництва
Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова
інформація
Additional information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Порядок виконання робіт згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій та
виробів «Засіб вогнебіозахисний «Ammokote WS».
Середня витрата вогнезахисного матеріалу «Ammokote WS» при нанесенні на елементи
дерев'яних конструкцій згідно з додатком.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі
On the grounds of

Протокол випробувань від 04.05.2016 №8/CPM-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Протокол випробувань від 30.07.2021 № 97к/21 ВЛ ДП «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій».
Протокол випробувань від 10.11.2021 № 83/PM-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ».
Класифікаційний протокол від 17.02.2022 № ПРВ-217-7833.21-001 ВЛ ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних конструкцій».
Сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018
№ UA. MQ.048-273-24 виданий ОС ЦСМВ.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 162/26 від 22.09.2026 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body

М.П./Stamp

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК до сертифіката відповідності ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0149-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Показники пожежної небезпеки

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Аmmokote WS» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій

№ пп	Показник	Метод випробувань	Протокол випробувань
1	I (перша) група вогнезахисної ефективності*	ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»	Протоколу випробувань від 04.05.2016 №8/CPM-16 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»
2	Класифікація за стійкістю до зовнішніх кліматичних впливів Клас типу - Z ₂ (призначений для експлуатації в умовах впливу кліматичних чинників усередині приміщень) Термін експлуатації відповідно до Декларації виробника	ДСТУ EN 16623:2015 «Фарби та лаки. Реакційні покриття для вогнезахисту металевих поверхонь. Визначення, вимоги, властивості та маркування (EN 16623:2015, IDT)» п.5.3	Протоколу випробувань від 30.07.2021 № 97к/21 випробувальної лабораторії ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; Протоколу випробувань від 10.11.2021 №84/PM-21 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»; Класифікаційний протокол від 17.02.2022 № ПРВ-217-7833.21-001 випробувальної лабораторії ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Примітка.

За умови нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 310,8 г/м² з середньою товщиною сухого шару 0,2 мм.

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)