



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0111-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

19 квітня 2021 р. до 18 квітня 2024 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнезахисний «Аммокоте MF-180»
для вогнезахисту кабелів і кабельних ліній

20.30.22

(код м) УКТЗЕД/УДІДН
UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2,

щодо стійкості до поширювання полум'я (непоширення горіння) проводами та кабелями, що прокладені у пучках категорії А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнезахисного матеріалу із середньою товщиною сухого шару 0,49 мм та з середньою витратою 0,90 кг/м² (без урахування технологічних витрат)

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце

виробництва
Место производства/
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 19.04.2021 до 18.04.2024 за
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокоте» із змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Здійснюється інспекційний контроль за виробництвом сертифікованої продукції протягом
терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань від 25.06.2019 № 57/2-2019 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС
України (атестат акредитації № 20278).

Звіт з перевірки внутрішнього контролю виробництва від 14.04.2021 № 087/21 ОС «ЦСМВ».
Рішення № 094/21 від 16.04.2021 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, інішали, прізвище)
(signature, initials, family name)