



10175  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
ССМ&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0221-20

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/  
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/  
Term of validity is from

19 жовтня 2020 р. до 18 жовтня 2023 р.

Сертифікат  
видано

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна стрічка «Аммокоте SE» для вогнезахисного ущільнення  
конструктивних і деформаційних швів у будівельних конструкціях.  
Класи вогнестійкості від EI 150 до EI 180 відповідно до додатку

20.59.59

(код (ш) УКТЗЕД)/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Державних будівельних норм і стандартів України:**

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3;  
ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.18, 6.20;  
ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на  
вогнестійкість. Загальні вимоги»;

ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість»;  
ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами №№ 1, 2, 3, 4

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає  
вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Виробник

Производитель/  
Producer

Місце

виробництва

Место производства/  
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

Сертификат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

Додаткова  
інформація

Дополнительная  
информация/Additional  
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 19.10.2020 до 18.10.2023 за  
за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні Аммокоте» зі змінами №№ 1, 2, 3, 4.  
Здійснюється інспекційний контроль протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з  
Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 02.10.2020 № 10/СПЗ-20 випробувального центру  
ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 20365 дійсний до 10.04.2024).  
Рішення ОС «ЦСМВ» від 16.10.2020 № 221/20 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)



ДОДАТОК  
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0221-20

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/  
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

19 жовтня 2020 р. до 18 жовтня 2023 р.

Срок действия с/  
Term of validity is from

Класи вогнестійкості  
ущільнення конструктивних і деформаційних швів у  
будівельних огорожувальних конструкціях вогнезахисною стрічкою «Аmmokote SE»

Характеристика огорожувальної будівельної конструкції	Ширина конструктивних і деформаційних швів, мм	Склад вогнестійкої системи заповнення швів	Клас вогнестійкості
товщина $\geq 150$ мм	$\leq 60$	Вогнезахисна стрічка «Аmmokote SE 80/40» Мінераловатна базальтова плита (щільність $\geq 50$ кг/м <sup>3</sup> )	EI 180
товщина $\geq 150$ мм	$\leq 30$	Вогнезахисна стрічка «Аmmokote SE 50/40» Мінераловатна базальтова плита (щільність $\geq 50$ кг/м <sup>3</sup> )	EI 180
товщина $\geq 100$ мм	$\leq 30$	Вогнезахисна стрічка «Аmmokote SE 60/20» Мінераловатна базальтова плита (щільність $\geq 50$ кг/м <sup>3</sup> )	EI 150
товщина $\geq 100$ мм	$\leq 30$	Вогнезахисна стрічка «Аmmokote SE 45/20» Мінераловатна базальтова плита (щільність $\geq 50$ кг/м <sup>3</sup> )	EI 180

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)