



Перелік зовнішніх (захисних) лакофарбових матеріалів

для підвищення вологостійкості та стійкості до дії агресивних середовищ

вогнезахисних покривів ТМ «Ammokote»¹⁾

Найменування матеріалу	Товщина лакофарбового покриття	
	min, мм	max, мм
Ammokote TOP	0,030	0,090
Kronapur G90 M	0,035	0,085
ЭП-574 (ТУ 6-10-1640-84)	0,040	0,130
Interthane 990	0,035	0,085
Interlac 665	0,030	0,090

¹⁾ Дозволяється використання зовнішніх (захисних) лакофарбових матеріалів в якості декоративних матеріалів для оздоблення вогнезахисних будівельних конструкцій.

Перелік зовнішніх (декоративних) лакофарбових

матеріалів для оздоблення та надання інших кольорових відтінків

вогнезахисним покривам ТМ «Ammokote»

Найменування матеріалу	Товщина лакофарбового покриття, не більше, мм
XB-785	0,080
ПФ-115 (ТУ 20.3-38361416-003:2018)	0,090
ЭПУ-71 (ТУ У 24.3-30553286.004-2001)	0,075
Temachlor 40	0,080
Pilot II	0,090
CT44-CERESIT	0,090
Temalac FD 20	0,080

Наведені дані ґрунтуються на найкращих знаннях, результатах випробувань та на позитивному практичному досвіді, отриманому під час тривалої експлуатації систем вогнезахисту Ammokote. Перелік лакофарбових матеріалів надається для інформації проєктувальникам та замовникам, які несуть повну відповідальність за прийняті технічні рішення в частині застосування систем вогнезахисту в залежності від умов експлуатації, терміну служби, сумісності покривів та інших вимог.

Для отримання додаткової інформації зверніться до технічної підтримки компанії Ковлар Груп.