



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0055-24

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

17 квітня 2024 р. до 16 квітня 2028 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю на водній основі)
«Засіб вогнезахисний «Аммокоде MF-180» для вогнезахисту кабелів і
кабельних ліній.
Клас реакції на вогонь – Е.

20.30.22

(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code(s))

(полная назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» пп.4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп.7.2.4.20, 7.2.4.21 ;

ДСТУ EN 13501-1:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь» (EN 13501-1:2007 + A1:2009, IDT);

ДСТУ 4809 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п.4.2, *ізолювані проводи та кабелі, які прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної речовини з середньою витратою 0,90 кг/м² з середньою товщиною сухого шару 0,49 мм не поширюють полум'я.*

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Атестат про акредитацію НААУ № 10175,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколи випробувань від 25.06.2019 № 57/2-2019 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС України, від 12.05.2023 № 55/1-2023, від 12.05.2023 № 56/1-2023, випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації №20278 дійсний до 15.01.2027).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 090/24 від 16.04.2024 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу
сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)