



10175  
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
ССМ&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0119-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/  
Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

Срок действия с/  
Term of validity is from

17 травня 2023 р. до 13 січня 2025 р.

**Сертифікат видано**

Сертифікат видан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

**Продукція**

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю на водній основі)  
«Засіб вогнезахисний «Аммокот MF-180» для вогнезахисту кабелів і кабельних ліній

20.30.22

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Державних будівельних норм і стандартів України:**

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д).

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21.

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2. Ізольовані проводи та кабелі, які прокладені у пучках за категорією А F/R (згідно з ДСТУ EN 60332-3-21:2013) за умови нанесення вогнегасної матеріалу з середньою витратою 0,90 кг/м<sup>2</sup> з середньою товщиною сухого шару 0,49 мм не поширюють полум'я. ДСТУ EN 13501-1:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007 + A1:2009, IDT)».

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) відповідає класу реакції на вогонь - E

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Відповідає вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

**Виробник**

Производитель/  
Producer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

**Місце виробництва**

Место производства/  
Place of production

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1.  
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

**Сертифікат видано органом сертифікації**

Сертифікат видан органом сертифікації/  
Certificate is issued by the certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;  
тел. 457-69-23

**Додаткова інформація**

Дополнительная информация/Additional information

Продукція, що виробляється серійно за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 «Засоби вогнезахисні «Аммокот» зі змінами №№ 1, 2, 3,4,5,6.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту кабелів і кабельних ліній «Засіб вогнезахисний «Аммокот MF-180».

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

Протокол випробувань № 57/2-2019 від 25.06.2019 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДЦЗ ДСНС України.

Протоколи випробувань № 55/1-2023 від 12.05.2023, № 56/1-2023 від 12.05.2023 випробувального центру НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації №20278).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 119/23 від 15.05.2023 про надання сертифікації

**На підставі**

На основанні/  
On the grounds of

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)